

Veröffentlichungen nach StromNEV 2016

- § 10 Abs. 2 Nr. 1 – Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene

Umspannung HS/MS	Mittelspannung	Niederspannung
0,93 %	1,37 %	3,43 %

- § 10 Abs. 2 Nr. 2 – Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie

Der Durchschnittspreis die Beschaffung der Verlustenergie betrug 3,856 ct/kWh.

- § 27 Abs. 2 Nr. 1 – Stromkreislängen zum 31.12.2016

	Mittelspannung	Niederspannung
Kabel	65 km	38 km
Freileitung	0 km	0 km

- § 27 Abs. 2 Nr. 2 - Installierte Leistung der Umspannebenen

Umspannung HS/MS	MS/MS	MS/NS
50.000 kVA	84.000 kVA	83.650 kVA

- § 27 Abs. 2 Nr. 3 - entnommene Jahresarbeit je Spannungsebene

Umspannung HS/MS	Mittelspannung	Niederspannung
22.468.590 kWh	81.658.614 kWh	33.628.844 kWh

- § 27 Abs. 2 Nr. 4 - Die Anzahl der Entnahmestellen für alle Netz- und Umspannebenen

Umspannung HS/MS	Mittelspannung	Niederspannung
1	41	2.319

- § 27 Abs. 2 Nr. 5 - die Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene

- Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannung zum 31.12.2016: 2.044

- § 27 Abs. 2 Nr. 6, 7 – Ausdehnungsflächen zum 31.12.2016

	Fläche
§ 27 Abs. 2 Nr. 6 - Versorgte Fläche Niederspannung	5,45 km ²
Geographische Fläche des Netzgebietes in km ²	5,45 km ²